

DUDiM.261.2.2025

**do Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

**Treść zapytań oraz wyjaśnień dotyczących zapisów
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)/ zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2608C Konradowo- Siniarzewo – etap I odcinek o długości 2,036 km od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej także „pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie: 1

Czy Zamawiający potwierdza brak konieczności wykonania warstwy wyrównawczej zgodnie z aktualizacją przekrojów konstrukcyjnych i opisu technicznego z dnia 21.03.2025r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż warstwa wyrównawcza pozostaje do wykonania punktowo w miejscach w których będzie to technicznie wymagane, stąd brak jej w opisie technicznym i przekrojach konstrukcyjnych.

Pytanie: 2

Prosimy o zamieszczenie zaktualizowanej wersji przedmiaru robót o założenia z odpowiedzi z dnia 21.03.2025r. Przedmiar jest pomocniczy, ale brak jego aktualizacji o założenia Zamawiającego będzie miał wpływ na dużą rozbieżność w wycenach ze względu na możliwość interpretacji przez każdego oferenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podkreśla, że przedmiar ma charakter pomocniczy dlatego też roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem oraz zapisami SWZ. W przypadku braku odpowiedniej pozycji zakresu prac lub nakładów, należy wykonać kalkulację własną biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie: 3

Prosimy o informację która pozycja przedmiarowa tyczy się wykonania w-wy WUP do wykonania na odcinku 13+264 do 14+870 na poszerzeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykonania w-wy WUP do wykonania na odcinku 13+264 do 14+870 na poszerzeniach dotyczy pozycji przedmiarowej nr 12.1.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim
Marcin Strych